

産業廃棄物処理施設の維持管理情報（令和7年1月分）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の三第2項に基づき産業廃棄物処理施設の維持管理情報（令和7年1月分）について公表いたします。

クミアイ化学工業 静岡工場
液体焼却処理設備1号及び2号炉
0545-81-1288

産業廃棄物処理実績

	液体焼却処理設備1号炉	液体焼却処理設備2号炉
廃油	138	0
廃アルカリ	472	0
廃酸	0	0

(単位：t)

排ガスの分析結果（液体焼却処理設備1号炉）

項目	採取位置	採取年月日	結果取得日	測定値
ばいじん	煙道	令和6年12月12日	令和7年1月8日	0.069 未満 g/Nm ³
硫黄酸化物	煙道	令和6年12月12日	令和7年1月8日	0.00694 未満 Nm ³ /hr
塩化水素	煙道	令和6年12月12日	令和7年1月8日	4.2 未満 mg/Nm ³
窒素酸化物	煙道	令和6年12月12日	令和7年1月8日	72 c m ³ /Nm ³
ダイオキシン類	煙道	令和6年12月12日	令和7年1月8日	0 ng-TEQ/Nm ³

※ 液体焼却処理設備2号炉は、現在故障により運転停止中のため、分析はいたしません。

炉内の燃焼温度等は連続測定であるため、インターネットでの公表は行いません。

廃棄物処理施設の構造上、冷却設備及び排ガス処理設備へのばいじんの蓄積はありません。